



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: [ess01@adm.yar.ru](mailto:ess01@adm.yar.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, Красная площадь, д. 8, телефон 79-08-15, E-mail: [ugpn@adm.yar.ru](mailto:ugpn@adm.yar.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НЕКОУЗСКОМУ И БРЕЙТОВСКОМУ  
РАЙОНАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
152730, Ярославская область, Некоузский район, село Новый Некоуз, ул. Мелиораторов, д. № 1, E-mail: [ond-nekouz@mail.ru](mailto:ond-nekouz@mail.ru)

село Новый Некоуз  
(место составления акта)

« 23 » апреля 2021 года  
(дата составления акта)

10 часов 00 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 18

29 марта - 23 апреля 2021 года по адресу: 152701, Ярославская область, Некоузский район,  
(место проведения проверки)

с. Мокеиха, ул. Вокзальная, дом № 6.

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Некоузского и Брейтовского  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа  
районов Ярославской области по пожарному надзору Баранова Александра Викторовича № 18 от  
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

23.03.21 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: юридического лица -

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе  
Муниципальное общеобразовательное учреждение Мокеевская средняя общеобразовательная  
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)  
школа (ИНН 7620003830, ОГРН 1027601492203), юридический адрес: 152701, Ярославская  
область, Некоузский район, с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. № 6 на объекте защиты юридического  
лица - зданиях, сооружениях, территории, помещений и оборудования, расположенных по  
фактическому адресу: 152701, Ярославская область, Некоузский район, с. Мокеиха, ул.  
Вокзальная, дом № 6.

Продолжительность проверки: в период с 29 марта 2021 года по 23 апреля 2021 года.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Некоузскому  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
и Брейтовскому районам Ярославской области УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: направлено в МОУ Мокеевская  
(заполняется при проведении плановой (внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать

СОШ 23.03.2021 г. по электронной почте – mokeiha.sosh@yandex.ru, 23.03.21  
дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения) (фамилии, имени, отчества (в случае если имеется) подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Главный государственный инспектор Некоузского и

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию  
к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)



Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Баранов Александр Викторович, государственный инспектор Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Сокольников Алексей Петрович

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ Октябрьская средняя обще -

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного образовательная школа Соколова Лидия Яковлевна.

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**2) В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований

№ п./п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	На третьем этаже и на лестничных маршах объекта защиты не обеспечено наличие дополнительного эвакуационного (резервного) освещения которое необходимо предусматривать в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4, ч.1 ст.89; Правила ПР в РФ п. 37 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479); п.7.72 п.7.74 СНИП 23-05-95;	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
2.	Светильники дополнительного эвакуационного (резервного) освещения в количестве 7 штук (1 этаж - 4 светильника, 2 этаж - 3 светильника), установленные в коридорах (рекреациях) первого и второго этажа объекта защиты находятся не в работоспособном состоянии.	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4, ч.1 ст.89; Правила ПР в РФ п. 37 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
3.	На первом этаже объекта защиты, на путях эвакуации в левом и правом крыле здания установлены пластиковые двери не имеющие возможности открывания изнутри без ключа.	Правила ПР в РФ п. 26 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
4.	На первом этаже объекты защиты, на пути эвакуации в правом крыле здания металлическая дверь ведущая из здания наружу открывается по ходу движения на 45 градусов из-за блокирования двери выдавленной бетонной плиткой отмостки выложенной вокруг здания.	Правила ПР в РФ п. 27 «б» (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
5.	В левом крыле объекта защиты на лестничной площадке первого этажа, на стене расположен пожарный кран ПК № 1 установленный на 2 деревянные доски закрепленных к несущей стене здания, что не	Правила ПР в РФ п. 50 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.




	соответствует действующим нормам и правилам пожарной безопасности.		
6.	В левом крыле объекта защиты на лестничной площадке второго этажа, на стене расположен пожарный кран ПК № 2 установленный на 2 деревянные доски закрепленных к несущей стене здания, что не соответствует действующим нормам и правилам пожарной безопасности.	Правила ПР в РФ п. 50 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
7.	В рамках проверки руководителем организации не предоставлены акты испытания внутреннего пожарного водопровода ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6.	Правила ПР в РФ п. 48 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
8.	Специальные программы по обучению работников учреждения пожарно-техническому минимуму непосредственно в организации не согласованы с структурным подразделением соответствующего территориального органа МЧС России, в сферу ведения, которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора.	Правила ПР в РФ п. 3 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479); Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645, п. 39, п. 53	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
9.	Не обеспечено проведение проверки состояния огнезащитной обработки сгораемых деревянных конструкций кровли (стропила, обрешетка), не предоставлены подтверждающие документы проверки качества состояния огнезащитной обработки.	Правила ПР в РФ п. 13 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
10.	Предоставленная в рамках проверки инструкция о мерах пожарной безопасности для объекта защиты - здания МОУ Мокеевская СОШ не выполненная в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Правила ПР в РФ п. 2, раздел XVIII (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
11.	Не обеспечено наличие на объекте защиты с массовым пребыванием людей исправных электрических ручных фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила ПР в РФ п. 30 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479)	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
12.	В помещении дежурного персонала осуществляющего круглосуточное дежурство на объекте защиты в дневное и ночное время отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта.	Правила ПР в РФ п. 30 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479)	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
13.	На первом этаже объекта защиты, в помещении фойе эксплуатируется электрический светильник со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника.	Правила ПР в РФ п. 35 «в» (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479)	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
14.	Размещенные на объекте защиты в	Правила ПР в РФ	МОУ Мокеевская




	соответствии с расчетом первичных средств пожаротушения 9 порошковых огнетушителей типа ОП-4, ОП-8 не имеют знаков обозначения размещения первичных средств, а так же не имеют порядковой нумерации согласно журнала учета огнетушителей на объекте защиты.	п. 36, п. 407 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479)	СОШ директор Соколова Л.Я.
15.	Огнетушитель типа ОП-4 размещенный в коридоре (рекреации) первого этажа в районе расположения входа в помещение кухни установлен на высоте более 1,5 метра от пола до верха корпуса огнетушителя.	Правила ПР в РФ п. 409 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479)	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
16.	Огнетушитель типа ОП-4 размещенный в коридоре (рекреации) второго этажа в районе расположения кабинета физики установлен на высоте более 1,5 метра от пола до верха корпуса огнетушителя, так же на указанном огнетушителе отсутствует (сломан) раструб предусмотренный паспортом завода изготовителем на огнетушитель.	Правила ПР в РФ п. 60, п. 409 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479)	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
17.	Огнетушитель типа ОП-4 размещенный в коридоре (рекреации) третьего этажа в районе расположения учебного кабинета русского языка, установлен на высоте более 1,5 метра от пола до верха корпуса огнетушителя, так же на указанном огнетушителе отсутствует (сломан) раструб предусмотренный паспортом завода изготовителем на огнетушитель.	Правила ПР в РФ п. 60, п. 409 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479)	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
18.	Огнетушитель типа ОП-8 размещенный в левом крыле объекта защиты, на лестничной площадке второго этажа в районе расположения ПК-2 находится в неисправном состоянии (стрелка давления на выносном манометре находится в красном поле).	Правила ПР в РФ п. 60 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479)	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
19.	Огнетушитель типа ОП-8 размещенный в правом крыле объекта защиты, на лестничной площадке третьего этажа в районе расположения ПК-6 находится в неисправном состоянии (стрелка давления на выносном манометре находится в красном поле).	Правила ПР в РФ п. 60 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479)	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
20.	На объекте защиты отсутствует (незавиден) «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты»	Правила ПР в РФ пп. 17, 30, 43, 50, 52, 54, 60 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
21.	На объекте защиты отсутствует утвержденный руководителем организации регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты – автоматических установок и систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией.	Правила ПР в РФ п. 54 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.
22.	На 1,2,3 этажах объекта защиты не обеспечены двери отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, устройствами для самозакрывания указанных дверей и уплотнения в притворах для ограничения распространения продуктов горения.	Правила ПР в РФ п. 24 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МОУ Мокеевская СОШ директор Соколова Л.Я.



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
ись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
ись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 18/1/1 от 23.04.2021 года, протокол об административном правонарушении № 28 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 23.04.2021 года, форма проверочного листа (список контрольных вопросов) применяемых при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (приказ МЧС России от 28 июня 2018 г. № 261)  
(указываются документы, составленные в ходе мероприятия по надзору)

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Главный государственный инспектор Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Баранов А.В.  
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«23» 04 2021 г.

Государственный инспектор Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Сокольников А.П.  
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«23» 04 2021 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) законный представитель юридического лица: директор  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

«23» 04 2021 год М.В.С. ( Семёнова Е.В. )  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись, расшифровка)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору